

DIRETRIZ 068/20 - LIX PARTICIP. E EMPREENDIMENTOS S/A – Cond. Residenciais – horizontais – 544 UH – Q = 7,25 l/s.

O empreendimento deverá ser interligado à rede **SABESP** através de **prolongamento de rede** e o projeto executivo da rede de água deverá ser desenvolvido considerando a interligação na rede cadastrada à **Rodovia Índio Tibiriçá, Ø500mm FoFo, Setor Suzano ZA.**

Deverá o empreendedor utilizar tubos Ø150mm FoFo, com extensão necessária a alcançar a entrada do empreendimento.

Obs.: A interligação na rede Ø500mm FoFo, deverá ser executada em carga, utilizando "T" bipartido.

*Deverá o empreendedor, considerar para o sistema de abastecimento do empreendimento, o regime de variação de pressões do sistema público de acordo com a **NBR 5626/1998**, deste modo, **deverá utilizar para o projeto do sistema de reservação, a pressão dinâmica mínima de 10 mca** no ponto de interligação, conforme prescreve a **NBR 12218/1994**

